

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE
UL. ZAKŁADOWA 3; 72-100 GOLENIÓW

Tel./fax 091 418-34-95, 418-53-67 ■ www.pupgoleniow.pl ■ e-mail: szgo@pupgoleniow.pl

Goleniów 01-12-2011

PUP-G-VII-253/03/JK/2011

Dot.: przetargu na przebudowę – docieplenie i kolorystykę elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

W odpowiedzi na wpływające zapytania informujemy:

Pytanie nr 1: na wysokości 2,0m brak nakładów na druga warstwę siatki.

Odpowiedź: zastosować siatkę w ilości warstw w strefie cokołowej jak w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2: brak nakładów na mocowanie styropianu za pomocą kołków.

Odpowiedź: zastosować ilość zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 3: brak nakładów na wykonanie boni na elewacji.

Odpowiedź: bonie nie będą wykonane, w miejscach przewidzianych zamiast boni zastosować wyprawę elewacyjną w kolorze jak w projekcie.

Pytanie nr 4: Brak nakładów na wykonanie obramowania opaski z polbruku.

Odpowiedź : ująć nakłady w pozycji nr 8 na obramowanie z dwóch stron budynku tył i szczyt.

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Orszula Winkowska